

ROZDZIELNICA TG
Pz = 82,52 kW
kj = 0,65
Psz = 53,63 kW
Isz = 91,00 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ WNĘKOWĄ IP65

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny
dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

* – APARATY DO PLOMBOWANIA

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S – instalacje wewnętrzne od "TG"

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grych
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys:	ROZDZIELNICA TG - schemat
Nr rys:	E-15
Nazwa inwestycji:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Adres inwestycji:	ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk działka nr 242/9
Skala:	1:100
Inwestor:	Powiat Pułtuski ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk
	projekt budowlany

Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. Marek Blat	elektr.	MAZ/0544/PWBE/15	
Sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Lis	elektr.	Wa-101/02	

branża elektryczna

Data: 02.2017r.