



OCHRONĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-62305. JAKO UZIOM ZASTOSOWAĆ UZIOM OTOKOWY, WYKONANY PŁASKOWNIKIEM FeZn 30x4 mm UŁOŻONYM W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m I W ODLEGŁOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 1m OD FUNDAMENTÓW MUROW. ZEWNĘTRZNYCH. OD UZIOMU PRZEWODZIC PŁASKOWNIK OCYNKOWANY FeZn 30x4 mm DO GŁÓWCEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ "GSW", ZŁĄCZY KONTROLNYCH "ZK", TYPU 2M10 UMIESZCZONYCH NA WYSOKOŚCI 0,5 m OD GRUNTU, SZYNY PE. TABLICZY "TG". UZIOM ZŁĄCZOSĆ DO ODBIORU PRZĘZ INSPEKTORA NADZORU ELEKTRYKA. REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE MOŻE PRZEKRÓCZYĆ WARTOŚCI R ≤ 10 Ω, W PRZYPADKU GDY ZMIERZONA WARTOŚĆ WYPADKOWEJ REZYSTANCJI UZIOMU OTOKOWEGO NIE SPŁEENIA WARTUNKU R ≤ 10 Ω, NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWE UZIOMY PIONOWE. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM OCYNKOWANYM DFeZn Ø8 mm PROWADZONYM PRZEWODZONYM p/ł W RURCE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO R118 O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5 mm... ZMODY POZIOME DACHU STANOWI SĄTKA Z DRUTU OCYNKOWANEGO DFeZn Ø 8 mm MOCOWANA ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW ODSTĘPOWYCH ODDALAJĄCA DRUT OD POKRYCIA DACHU O MIN. 10 cm.

Nazwa rys.		Nr rys.	
RZUT DACHU - instalacja odgromowa		E-11	
OSTPROJEKT			
Biuro Architektoniczno Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99			
Zespół projektowy:	Nazwa inwestycji:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"
	Adres inwestycji:		STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
	Inwestor:		ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk działka nr 242/9
	Specjalność:		Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk
Projektant: mgr inż. Marek Biał	elektr.	MAZ/0544/P/WB/E/15	Podpis
			branża elektryczna
	Sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Lis	elektr.	Wa-101/02