



OCHRONĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-62305. JAKO UZIOM ZASTOSOWAĆ UZIOM OTOKOWY, WYKONANY PŁASKOWNIKIEM FeZn 30x4 mm UŁOŻONYM W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m I W ODLEGŁOŚCI NIŻ 1m OD FUNDAMENTÓW MUROW ZEWNIĘTRZNYCH, OD UZIOMU WPROWADZIĆ PŁASKOWNIK OCYNKOWANY FeZn 30x4 mm DO GŁÓWNEJ SZYNY WYKONAWANCZEJ "GSW", ZŁĄCZY KONTROLNYCH "ZK", TYPU ZAMIO UMIESZCZONYCH NA WYSOKOŚCI 0,5 m OD GRUNTU, SZYNY PE, TABULICY "Tg". UZIOM ZŁĄCZĄC DO ODBIORU PRZĘZ INSPEKTORA NADZORU ELEKTRYKA, REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE MOŻE PRZEKRÓCZYĆ WARTOŚCI R ≤ 10 Ω, W PRZYPADKU GDY ZMIERZONA WARTOŚĆ WYPADKOWEJ REZYSTANCJI UZIOMU OTOKOWEGO NIE SPŁAENIA WARUNKU R ≤ 10 Ω, NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWE UZIOMY PIONOWE. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM OCYNKOWANYM DFeZn Ø8 mm PROWADZONYM PROWADZONYM p/ł W RURCE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO RJ18 O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5 mm... ZMODY POZIOME DACHU STANOWIĄ SIATKA Z DROTU OCYNKOWANEGO DFeZn Ø 8 mm MOCOWANA ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW ODDALAJĄCA DROUT OD POKRYCIA DACHU O MIN. 10 cm.

Nazwa rys.		Nr rys.	
RZUT DACHU - instalacja odgromowa		E-18	
OSTPROJEKT			
Biuro Architektoniczno-Budowlane			
Miroslaw Grzyb			
07 - 410 Ostrołęka			
ul. Kilińskiego 32a			
tel. (29) 764 57 99			
Nazwa inwestycji:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"	
Adres inwestycji:		STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	
Inwestor:		ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk działka nr 242/9	
Powiat Pułtusk			
ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk			
Specjalność		Upr.	
elekttr.		Podpis	
MAZ/0544/PW/BE/15			
elekttr.		branża elektryczna	
Wa-101/02		Data:	
		02.2017r.	