



ROZDZIELNICA TK  
Pz = 4,52 kW  
kj = 0,80  
Psz = 3,61 kW  
Isz = 6,13 A

ZASTOSOWAĆ ROZDZIELNICĘ:  
RM65-3x18 IP65  
firmy "LEGRAND"

Dobór zabezpieczeń oraz ostateczny  
dobór przewodów w/g DTR urządzenia.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:  
SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S – instalacje wewnętrzne od "TG"

Nazwa PIS:		Nr rys:	
ROZDZIELNICA TK - schemat		E-17	
Nazwa inwestycji:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU "A"	
Biurowo Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb		STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPÓSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	
Adres inwestycji:		ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk działka nr 242/9	
Inwestor:		Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk	
Zespół projektowy:		Specjalność	
Projektant: mgr inż. Marek Biał		Upr.	
MAZ/0544/PWBE/15		Podpis	
elektr.		branża elektryczna	
Sprawdzający: mgr inż. Tadeusz Lis		Data: 02.2017r.	