


LEGENDA:

- OPRAWA NASTROPOWA LED 19W 3000K - 15 szt.
- OPRAWA NASTROPOWA LED 36W 3000K - 31 szt.
- OPRAWA NASTROPOWA LED IP54 18W 3000K - 10 szt.
- OPRAWA NASTROPOWA LED IP66 36W 3000K - 2 szt.
- OPRAWA NASTROPOWA 36W 3000K - 4 szt.
- PRZEWOD YDY p 3x1,5mm2 ułożony w listwie PCV 40x25

		PROJEKT BUDOWLANY	
Amplificad Bogdan Sadowski Al. Wolności, Szklina Wyżyskiego 30 06-100 Putusk, tel.605 407 783		Czerwiec 2015	
PROJEKT WYMIANY OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE			
Budynek administracyjno-biurowy przy ul.3-go Maja 20, 06-100 Putusk			
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO- RZUT II PIĘTRA			
Projektant: Inż. Bogdan Sadowski upr. Cie-5/98 MAZ/IE3923/02	Skala 1:100		Rys. E-6