



- Legenda:
- Dłut ocynkowany fi 8mm
 - Bednarka FeZn 30x4mm
 - Zaciisk odgromowoy krzyżowoy dru/drut
 - Zaciisk odgromowoy krzyżowoy bednarka/bednarka
 - Zaciisk odgromowoy kontrolny
 - Zaciisk odgromowoy rynnowy
 - Połączenie z konstrukcją stalową masztu
 - ⏏ Uziom prętowy pionowy fi 16mm

Amplified Bogdan Sadowski Al.Karadynia Stefana Wyszyńskiego 30 06-100 Putusk, tel.605 407 763		PROJEKT BUDOWLANY	
Czerwiec 2015			
PROJEKT WYMIANY INSTALACJI ODGROMOWEJ			
Budynek Przzychodni Zdrowia przy ul.3-go Maja 5, 06-100 Putusk			
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ- RZUT DACHU			
Projektant: Inż. Bogdan Sadowski upr. Cie-5/98 MAZ/IE/3923/02		Skala 1:200 Rys. E-1	