

Telefony: 23 -692 17 91, 692 19 05, 692 57 40
Telefon/fax 23 692 17 79
Regon 130018137; NIP 568-000-04-37KRS 0000157759
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
Kapitał Zakładowy: 7.579.700Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Pułtusk
12 1240 5309 1111 0000 5046 4663
www.pwikipultusk.bip.org.pl

Pułtusk, dnia 26.05.2017 r.

L.dz. 222 /2017 Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Kancelaria

2017 -05- 29

L.Dz. PR.0012694.2017

Podpis

Powiat Pułtuski

Ul. Białowiejska 5

06-100 Pułtusk

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odpowiadając na wniosek wydaje następujące warunki techniczne dla przyłącza kanalizacji sanitarnej dz. o nr 26/10 w obrębie 24, budynek biurowy Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

1. Inwestor ma możliwość włączenia się do istniejącej kanalizacji Ø 0,20 od. Ul. Nasielskiej (zagłębienie około 2,8m), (kanalizacja na działce inwestora) lub od ul. M Skłodowskiej-Curie – kanał 0,20 PCV zagłębienie 2,3.
2. Włączenie w jedną z istniejących studni lub przez studnię nowo projektowaną.
3. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego nawiązania instalacji do istniejących kolektorów sieciowych należy zastosować przepompownię.

Przepompownia winna spełniać następujące warunki:

- zbiornik przepompowni ścieków wykonać z polimerobetonu,
- przewody tłoczne w przepompowni, pomosty, drabinki zjazdowe, poręcze, kominki wentylacyjne wykonać ze stali nierdzewnej,
- przepompownię wyposażać w gniazdo umożliwiające awaryjne zasilanie przepompowni z agregatu,
- pompy z wirnikami typu VORTEX dobierać tak, aby jedna pompa zapewniała pełną wydajność a druga pracowała jako rezerwowa,
- automatyka z modułem telemetrycznym GSM/GPRS,
- przepompownię dostosować do możliwości wpięcia w istniejący monitoring PWIK.
- w przypadku umiejscowienia przepompowni w terenie nieutwardzonym należy przewidzieć utwardzenie kostką brukową,
- jako materiał na zewnętrzne przewody tłoczne stosować rury z polietylenu wysokiej gęstości TS PE SDR 11,
- studnie Ø 1200 mm z żelbetonu 1200.

WICEDYREKTOR
d/s technicznych

mgr inż. Wanda Kosińska