



- UŁOŻENIE KABLI W BUDYNKU NA KORYTKACH
1. RN-W/II/ obw. 1 - 2 x (4 x YKY 1x240 mm²)
 2. RN-W/II/ obw. 2 - 2 x (4 x YKY 1x240 mm²)
 4. RN-W/II/ obw. 4 - 2 x (4 x YKY 1x240 mm²)
 5. SZR agregatu/G-A2 - 5 x (4 x YKY 1x240 mm²)

TRASA KORYTEK KABLOWYCH
 K400 – korytko kablowe KCJ400H60 BAKS
 KK400 – kolanko 40 M9J400H60 BAKS

arch. Krzysztof Ziłkowski		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
01-515 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 27 lok.5 tel: 635-68-75		im. arch. Krzysztof Gurdowski	
Zadanie: RESTRUKTURYZACJA BUDOWANEGO SZPITALA POWIATOWEGO W PULTUSKU		12.2005	
Branża: elektryczna		Projekt budowlano-wykonawczy	
mgr inż. Dorota Gabowska		SWK00/46/PO/0E/03	
mgr inż. Alina Skobejko		WBP-II-K-8396/138/60	
Skala: 1:150		Data: 12.2005	
4			