












LEGENDA:

-  - OPRAWA NASTROPOWA 30W 4000K - 26 szt.
-  - OPRAWA NASTROPOWA LED 36W 4000K - 36 szt.
-  - OPRAWA NASTROPOWA 30W 4000K - 14 szt.
-  - OPRAWA NASTROPOWA LED IP54 18W 4000K - 21 szt.
-  - ISTNIEJĄCA OPRAWA ZAROWA
-  - ISTNIEJĄCA OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA
-  - ISTNIEJĄCA OPRAWA ŚWIETŁOWKOWA KASETONOWA
-  - PRZEWOD YDYF 3x1,5mm<sup>2</sup> dozwolony w łazience PCV 40x25

		<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
Amplificad Bogdan Sadowski Al. Kordyana Stefana Wyszyńskiego 30 06-100 Putusk., tel.605 407 763		Czerwiec 2015	
PROJEKT WYMIANY OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE			
Budynek Przychodni Zdrowia przy ul.3-go Maja 5, 06-100 Putusk			
WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH- RZUT PIĘTRA			
Projektant: inż. Bogdan Sadowski upr. Ciep-598 MAZ/IE/3923/02		Skala 1.:100 Rys. E-6	